



HONEST **Co.,Ltd**



安全衛生管理チエックシート
(自主安全パトロール用)

物件名 □○様邸新築工事

工事場所	○○市△△123-45		
工 期	平成30年2月26日 ~ 平成30年6月30日		
点検日	平成30年3月2日	本日の施工業者	外構屋 タイル屋 足場屋 土建屋
点検者	(株)HONEST 佐藤	1人	1人

符号	項目	評価	項目	評価
		良○ 不可×該当無	符号	良○ 不可×該当無
A	外部一般事項関連		D	内部一般事項関連
1	建築確認看板・安全看板が見やすい場所に掲示されているか、		1	救急箱が常備されているか、
2	禁煙のポスター掲示がされているか、		2	内部の床養生はされているか、
3	十力条シートが第三者から見やすく貼られているか、		3	土足で室内作業していないか、
4	安全看板、安全表示が適切にされているか、		4	資材の整理整頓はされているか、
5	トイレを設置し、清潔に保たれているか、		5	通路・作業スペースは確保されているか、
6	産廃の置き場を設置して、飛散防止処置がされているか、		6	産廃の始末・清掃状況
7	仮囲い・ゲートの設置状況		7	梯子の固定等適切に固定・設置・使用されているか、
8	(ゲート接地の場合に施錠)はされているか、		8	脚立は適切に使用されているか (ぐら付き・開き止金具)
9	出入口付近の交通安全状況		9	開口部の養生はされているか、
10	第三者の立ち入り禁止処置、明示がされているか、		E	仮設電気設備関連
11	敷地内が整理整頓され、通路の確保はされているか、		1	仮設電柱の自立状況
12	資材の整理整頓の状況		2	分電盤にアースの設置はされているか、
13	躯体の雨養生 (ブルーシート) の状況		3	分電盤に施錠はされているか、
14	基礎の養生状況		4	会社名・責任者名の表示は良いか、
15	資材の雨養生の状況		5	屋外用コンセントは3芯か、
16	火気、危険物はないか、		6	漏電遮断機は正常に作動するか、
17	前面道路の清掃状況・近隣への飛散物はないか、		7	仮設照明の照度は良いか、
B	現場作業者		F	電動工具関連
1	保護帽を適切に着用しているか、		1	丸鋸歯の接触防止カバーは作動するか、使用状況は良いか、
2	作業に適した服装、履き物か、		2	各工具・機器のアースの設置はされているか、
3	健康状態		3	配線の被覆・機具の破損はないか、
4	熱中症対策はされているか、		4	使用状況 (手袋をしてないか・無理な体勢をしてないか等)
5	防寒対策はされているか、		5	保護具 (メガネ・マスク等) の使用状況
6	高所作業 (2m以上) 時、安全帯を着用しているか、		G	建設機械関連
7	根絶みの状況 (地面より50センチ以下)		1	持込時点検・始業前点検を行っているか、
C	外部昇降階段の状況		2	資格者が運転しているか、
1	建物周囲は整地され、平坦になっているか、		3	バッカフオーラーのキーの抜き取り・バケットの着地はされているか、
2	ジャッキベースは適切に設置され、沈下防止処置が行われているか、		4	多雨により掘削床に支障のある作業をしているか、
3	根絶みの状況 (地面より50センチ以下)		5	クレーン過負荷防止装置の作動はしているか、
4	外壁昇降階段の状況		6	アウトリーガー張り出し下の養生・接地・地盤の状態は適切か、
5	手摺 (85cm以上)・中桟・幅木 (シート等) の設置状況		7	玉掛け・合図は有資格者で行われているか、
6	布板・踏板の上に資材や工具が置かれていないか、		8	作業半径立ち入り禁止・第三者の安全確保はされているか、
7	布板・踏板の隙間は3cm以内		9	作業中に道路路面等を傷めていないか、作業後の滑掃をしているか、
8	足場端部等にストッパーを設置しているか、		10	架空線・障害物等の養生はされているか、
9	壁繋ぎの状況は適切か (横5.5m・縦5m)		11	強風時のクレーン作業となっていないか、
10	外壁と作業床の間は30cm以下か、		12	足場最上部、各コーナーに火打の設置がされているか、
11	足場最上部は建物の最上部より85cm以上高くなっているか、		13	足場最上段に手摺・中桟が設置されているか、
12	足場の筋かいが適切に設置されているか、		14	足場から屋根に渡り桟橋が設置されているか、
13	足場から屋根に渡り桟橋が設置されているか、		15	一階を除く落下防止ネットの設置状況
14	養生ネット、シート等は汚れてなく適切に貼られているか、		16	養生ネット、シート等は貼られているか、
15	足場・養生シートの風対策はとられているか、		17	足場・養生シートの風対策はとられているか、
16	一階を除く落下方止ネットの設置状況		18	足場・養生シートの風対策はとられているか、
17	養生ネット、シート等は汚れてなく適切に貼られているか、			
18	足場・養生シートの風対策はとられているか、			

総評・意見・備考