



物件名 □〇様邸新築工事 邸

工事場所 ○〇市△△123-45

工期 平成30年2月26日 ～ 平成30年6月30日

点検日 平成30年3月2日

点検者 (株)HONEST 佐藤

本日の施工業者

外構屋 1人

タイル屋 1人

足場屋 1人

土建屋 1人

符号	項目	評価		項目	評価
		良○	不可×該当無		
A	外部一般事項関連				
1	建築確認看板・安全看板が見やすい場所に掲示されているか				
2	禁煙のポスター掲示がされているか				
3	十カ条シートが第三者から見やすく貼られているか				
4	安全看板、安全表示が適切にされているか				
5	トイレを設置し、清潔に保たれているか				
6	産廃の置き場を設置して、飛散防止処置がされているか				
7	(ゲート・グートの設置状況				
8	(ゲート接地の場合に施錠はされているか)				
9	出入口付近の交通安全状況				
10	第三者の立ち入り禁止処置、明示がされているか				
11	敷地内が整理整頓され、通路の確保はされているか				
12	資材の整理整頓の状況				
13	躯体の雨養生(ブルーシート)の状況				
14	基礎の養生状況				
15	資材の雨養生の状況				
16	火気、危険物はないか				
17	前面道路の清掃状況・近隣への飛散物はないか				
B	現場作業者				
1	保護帽を適切に着用しているか				
2	作業に適した服装、履き物か				
3	健康状態				
4	熱中症対策はされているか				
5	防寒対策はされているか				
6	高所作業(2m以上)時、安全帯を着用しているか				
C	外部足場関連				
1	建物周囲は整地され、平坦になっているか				
2	ジャッキベースは適切に設置され、沈下防止処置が行われているか				
3	飛絡みの状況(地面より50センチ以下)				
4	外部昇降階段の状況				
5	手摺(85cm以上)・中棧・幅木(シート等)の設置状況				
6	布板・踏板の上に資材や工具が置かれていないか				
7	布板・踏板の隙間は3cm以内				
8	足場端部等にストッパーを設置しているか				
9	懸垂の状況は適切か(横6.5m・縦5m)				
10	外壁と作業床の間は30cm以下か				
11	足場最上部、各コーナーに火打の設置がされているか				
12	足場の最上部は建物の最上部より8.5cm以上高くなっているか				
13	足場最上段に手摺・中棧が設置されているか				
14	大筋かいが適切に設置されているか				
15	足場から屋根に渡り棧橋が設置されているか				
16	一階を除く落下防止ネットの設置状況				
17	養生ネット、シート等は汚れてなく適切に貼られているか				
18	足場・養生シートの風対策はとられているか				
D	内部一般事項関連				
1	救急箱が常備されているか				
2	内部の床養生はされているか				
3	土足で室内作業していないか				
4	資材の整理整頓はされているか				
5	通路・作業スペースは確保されているか				
6	産廃の始末・清掃状況				
7	脚子の固定等適切に固定・設置・使用されているか				
8	脚立は適切に使用されているか(ぐら付き・開き止金具)				
9	開口部の養生はされているか				
E	仮設電気設備関連				
1	仮設電柱の自立状況				
2	分電盤にアースの設置はされているか				
3	分電盤に施錠はされているか				
4	会社名・責任者名の表示は良いか				
5	屋外用コンセントは3芯か				
6	漏電遮断機は正常に作動するか				
7	仮設照明の照度は良いか				
F	電動工具関連				
1	丸鋸歯の接触防止カバーは作動するか、使用状況は良いか				
2	各工具・機器のアースの設置はされているか				
3	配線の被覆・機具の破損はないか				
4	使用状況(手袋をしていないか・無理な体勢をしていないか等)				
5	保護具(メガネ・マスク等)の使用状況				
G	建設機械関連				
1	持込時点検・始業前点検を行っているか				
2	資格者が運転しているか				
3	バックホウのキーの抜き取り・パケットの着地はされているか				
4	多雨により掘削床に支障のある作業をしているか				
5	クレーン過負荷防止装置の作動はしているか				
6	アウトリガー張り出し下の養生・接地・地盤の状況は適切か				
7	玉掛け・合図は有資格者で行われているか				
8	作業半登立ち入り禁止・第三者の安全確保はされているか				
9	作業中に道路路面等を傷めていないか、作業後の清掃はしているか				
10	架空線・障害物等の養生はされているか				
11	強風時のクレーン作業となっていないか				